

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника ВНИИПО МВД РФ
А. Я. Корольченко
"3" _____ 1995 г.



ПРОТОКОЛ

технического совещания представителей ВНИИПО МВД РФ и НПФ
"Безопасность" (г. Санкт-Петербург) по вопросу практического
внедрения систем пожаротушения тонкораспыленной водой

г. Балашиха Московской обл.

2 ноября 1995 г.

Были заслушаны сообщения и мнения Терпигорьева В.С., Малинова В.М., Еремина В.И., Мешмана Л.М., Подкольева Г.П., Лотоцкого Н.А. соответственно о разработанных НПФ "Безопасность" средствах пожаротушения, НТД на них и вопросах их практического внедрения.

Обсудив сложившееся состояние дел по разработке и применению данных средств пожаротушения, совещание отмечает:

1. Актуальность и перспективность создания средств пожаротушения тонкораспыленной водой, возможное их применение для тушения пожаров различных горючих материалов и веществ.

2. Отсутствие в стране единой нормативно-технической базы, регламентирующей создание таких средств и применение их для противопожарной защиты на объектах народного хозяйства.

3. Нормативно-техническая документация, разработанная НПФ "Безопасность" (ТУ и Инструкция) по установке пожаротушения тонкораспыленной водой не отвечает современным требованиям.

Для неотложного решения практических вопросов, по мнению участников совещания, необходимо следующее:

1. Провести разработку и введение в действие нормативных документов, регламентирующих создание и применение средств пожаротушения тонкораспыленной водой, с выполнением к 31 декабря 1996 г.

2. Технические условия НПФ "Безопасность" на установку пожаротушения тонкораспыленной водой следует переработать в срок до 31 января 1996 г. с учетом замечаний и предложений ВНИИПО МВД РФ, изложенных в заключении на указанные ТУ, согласовать и утвердить их в установленном порядке.

3. В целях апробации работы установок пожаротушения тонкого распыла и наработки практического опыта для подготовки НТД на такие установки целесообразно, в порядке исключения (до выхода новых ТУ и НТД на установки), разрешить НПФ "Безопасность" проектирование и монтаж указанных установок на объектах при условии согласования проектной документации с органами Госпожнадзора и сдачи систем в эксплуатацию с обязательным проведением приемо-сдаточных испытаний.

От ВНИИПО:

Зам. начальника отдела
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник



Г. П. Подкольегин
В. И. Еремин
Н. А. Лотоцкий
Л. М. Мешман

От НПФ "Безопасность":

Директор
Начальник лаборатории



В. М. Малинов
В. С. Терпигорьев