



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

Главное управление Государственной
противопожарной службы
(ГУГПС МЧС России)

29085, Москва, Звездный бульвар, 7. Телефон: 217-20-59
Телефакс: 216-85-74; Телетайп: 611188 GARAV RU
e-mail: gugps21@gin.global-one.ru

21.06 .2003 № 18/4/1637

на № 127/2003 от 06.05.03

О выборе АУПТ

Директору НПФ «Безопасность»

В.М. Малинову

ул. Новостроек, 126,
г. Санкт-Петербург, 198188

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело Ваше письмо и сообщает, что согласно п. 3.3 НПБ 88-01* тип установки пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.

При этом, применение установок пожаротушения тонкораспыленной водой на объектах должно осуществляться с учетом результатов сертификационных испытаний, рекомендаций предприятия-изготовителя и обязательному согласованию с ГУГПС МЧС России не подлежат.

Ответственность за выбор параметров указанных установок при защите конкретных объектов несет проектная организация в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель начальника –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору


В.П. Молчанов