



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)

Главное управление Государственной  
противопожарной службы  
(ГУГПС МЧС России)

29085, Москва, Звездный бульвар, 7. Телефон: 217-20-59  
Телефакс: 216-85-74; Телетайп: 611188 GARAV RU  
e-mail: gugps21@gin.global-one.ru

01.07.2003 № 18/4/1773  
на № 103/2003 от 03.04.03

Об АУПТ

Директору НПФ «Безопасность»

В.М. Малинову

ул. Новостроек, 126,  
г. Санкт-Петербург, 198188

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело Ваше обращение и, учитывая заключение специалистов ФГУП «Прикладная химия», сообщает, что при проведении сертификационных испытаний модульных установок пожаротушения МУП ТВ-12-Г-ВД, МУП ТВ-27-Г-ВД, МУП ТВ-50-Г-ВД, технические условия ТУ 4854-001-48949268-99, код ОКП 48 5487, в которых в качестве огнетушащего вещества используется ненасыщенный 10 % раствор  $K_2CO_3$  (поташ), допускается руководствоваться п. 23 НПБ 80-99 совместно с п. 6.3 НПБ 88-01\* и не предусматривать устройства для перемешивания огнетушащего состава в указанных установках.

Первый заместитель начальника –  
заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору

В.Д. Мулишкин