



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)**

**Главное управление Государственной
противопожарной службы
(ГУГПС МЧС России)**

129085, Москва, Звездный бульвар, 7. Телефон: 217-20-59;
Телефакс: 216-85-74; Телегайн: 611188 GARAV RU
e-mail: gugps21@gin.global-one.ru

14.12.2003 № 18/4/3338
на № 294/2003 от 28.11.03

О рассмотрении Рекомендаций по проектированию

Директору НПФ «Безопасность»

В.М. Малинову

ул. Новостроек, 12б,
г. Санкт-Петербург, 198188

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело Инструкцию по проектированию установок пожаротушения тонкораспыленной водой НПФ «Безопасность» и, учитывая результаты крупномасштабных огневых испытаний установок пожаротушения тонкораспыленной водой при поверхностном и объемном тушении пожара, не возражает против применения указанного документа при проектировании установок поверхностного и объемного пожаротушения.

Вместе с тем сообщается, что проектную документацию на установки объемного пожаротушения тонкораспыленной водой для конкретных объектов необходимо представлять на рассмотрение и согласование в порядке, определяемом «Инструкцией по осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации».

Заместитель начальника –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

Ю.И. Дешевых