

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ВНИИПО)

ИНН 5 001 000 242

143900, Московская область, Балашихинский район,  
пос. ВНИИПО, д. 12  
Телетайп 346417 "Наука". Телефон (095) 521-23-33.  
Телефакс (095) 521-26-22

Для Москвы и Московской области:  
р/с 005 340 027 в Балашихинском ОСБ 8038 МОБ СБ РФ МФО 997 845 уч. С5  
Для регионов России:  
кор./сч. 315 164 800 в Жуковском РКЦ Мос. обл. МФО 44 680 000

28.10.96. № 43/3.5/786  
на № 56 от 14.10.96

Директору НПФ "Безопасность"  
Малинову В.М.

199026 С.-Петербург,  
Кожевенная линия, д. 38

Начальнику УГПС УВД  
г.С.-Петербурга и  
Ленинградской области  
Вакуновичу Н.Н.

Одним из перспективных направлений обеспечения противопожарной защиты различных объектов является применение средств пожаротушения мелкораспыленной водой, в частности модульных установок. Отсутствие в настоящее время российских нормативных требований к данным установкам и методов испытаний не позволяет проводить сертификационные испытания. Однако их практическое применение до выхода и введение в действие соответствующих нормативных документов, может осуществляться в установленном НПВ-03-93 порядке, как для решений, на которые отсутствуют нормы проектирования.

В настоящее время ВНИИПО МВД РФ проводит большой объем исследований и анализ результатов по тушению пожаров модульными установками пожаротушения мелкораспыленной водой (МУП-МВ) и в частности по установкам, созданным НПФ "Безопасность". На основании имеющихся у нас данных следует, что МУП-МВ применительно к конкретным объектам удовлетворяет требованиям, предъявляемым к автоматическим установкам пожаротушения. Это позволяет сделать вывод о том, что указанные установки НПФ "Безопасность" могут приниматься в опытную эксплуатацию для накопления практического опыта, который необходим ВНИИПО при создании НПВ "Модульные установки пожаротушения мелкораспыленной водой".

Завершение работ по созданию указанных норм запланировано на июнь 1997 года.

В соответствии с этим убедительно просим направлять в наш адрес все имеющиеся сведения по данным установкам и особенно по результатам и опыту их практического применения.

И. Начальника института

Д.И.Юрченко

Лотоцкий  
521 91 43